



gültig bis: 12. November 2030

Fraunhofer
TESTED[®]
DEVICE
elva-tec
S90 gepulvert
Report No. EL 2510-1681

**Einzelprodukt
Chemische
Beständigkeit**

Die Gültigkeit dieses Dokuments beschränkt sich auf das genannte Produkt in unveränderter Form ab Erstausstellungsdatum für eine Dauer von 5 Jahren und kann auf www.tested-device.com überprüft werden.

Detaillierte Informationen sowie die Parameter der Prüfumgebung entnehmen Sie bitte dem Prüfbericht des Fraunhofer IPA.

Qualifizierungsurkunde

Hiermit wird bescheinigt, dass für das oben genannte Produkt, eine Untersuchung im Auftrag von

**elva-tec Radeberger Reinraumtechnik
GmbH**
Radeberg, Deutschland

durchgeführt und das Fraunhofer-Zertifikat TESTED DEVICE Nummer EL 2510-1681 vergeben wurde.

Für das Reinraumwandsystem S90 aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahl (Farbe: ähnlich RAL 9010) konnte eine Klassifizierung bezüglich der chemischen Beständigkeit gemäß ISO 4628-1 und VDI 2083 Blatt 17 mit folgendem Ergebnis festgestellt werden:

Chemische Beständigkeit (24h)

Wasserstoffperoxid 30 %

exzellent

EL 2510-1681
Report No. Erstausstellung

Stuttgart, 12. November 2025
Ort, Datum Erstausstellung

--
Report No. Aktualisierung

--
Ort, Datum Aktualisierung

i. A. Frank Bürger
Dr.-Ing. Frank Bürger,
Geschäftsbereichsleiter Prüfungen und Zertifizierungen